



Gecontroleerde Verklaring

Equivalent opwekkingsrendement warmtenet Eneco 'Stadswarmtenet Den Haag' t.b.v. NEN 7120

Code verklaring: 20191395GGRVUW

Verklaring geldig vanaf 10-07-2019 tot 10-07-2022

Product: Stadswarmtenet Den Haag

Beoordeling door het College

Het College heeft de door Eneco ingediende EMG-verklaring voor het stadswarmtenet Den Haag gecontroleerd en beoordeeld. De EMG-verklaring is opgesteld door Eneco volgens NVN 7125.

Het College is tot de conclusie gekomen, dat de EMG verklaring van het stadswarmtenet Den Haag voldoende is onderbouwd. Het College heeft de betreffende EMG verklaring goedgekeurd voor de hierboven vermelde periode .

*BCRG heeft per 1 januari 2014 de taken ten aanzien van de databank van ISSO en KBI overgenomen.

Stadswarmtenet Den Haag



Kwaliteitsverklaring NEN 7120

Deze verklaring, opgesteld door Eneco op 1 maart 2019, vermeldt de energieprestatie van de stadswarmte geleverd via het Stadswarmtenet Den Haag in de postcodegebieden:

2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2521	2525	2526	2542
2543	2544	2545	2547	2552	2555	2564	2571	2593	2594	2595	2596

De waarden in deze verklaring zijn opgesteld en onderbouwd volgens NVN 7125.

Deze verklaring betreft aansluitingen op het primaire en secundaire warmtenet. Voor beide geldt een verschillende waarde zoals onderstaand weergegeven.

Eneco Stadswarmte via het primaire warmtenet	HD;gen;equiv;tot 1,775
Eneco Stadswarmte via het secundaire warmtenet	1,400